

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №78 Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка»		
(ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка»)		ОГРН 1107847207522
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)		ОКВЭД 85.11.
2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми		СКВЭД 88.91
3. и т.д.		
Форма собственности Собственность субъекта РФ		
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма		Бюджетное учреждение
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Смирнова Галина Викторовна
Телефон, факс руководителя объекта	Тел. (812) 457-15-81	Факс (812) 457-15-81
E-mail объекта	ds78spb@mail.ru	
Юридический адрес объекта	198206	Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	198206	Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №78 Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» (в оперативном управлении)		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта		
(индекс)		(почтовый адрес)
Наименование вышестоящей организации (собственника)		Администрация Красносельского района
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Санкт-Петербурга		
Юридический адрес вышестоящей организации	198329	Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
Фадеев Олег Евгеньевич		
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 736-86-06	Факс (812) 736-88-88
E-mail руководителя вышестоящей организации	tukrsl@gov.spb.ru	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пешеходных путей «К»	м	1,6	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0						
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
2.2	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	1	1	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	10	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,9- 1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
2.5	Подъемники мобильные										
2.6	Входные площадки										
	Входная площадка входного узла				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3		
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17		
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,2	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7		
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	Нет (1,5x1,5)		п. 5.1.3		
2.7	Входные тамбуры										
	Входной тамбур	1	1	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	1,5	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Входные двери	1	1	0						
					Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны	0	0	0						
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны	0	0	0						
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридоры 1,2,3 этажей	1	1							
					Ширина пути движения «К»	м	2,7	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей									
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Лестница №1, №2, №3	1	1	0						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	1,4	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,25	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	0,0		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,47	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более	м	0,0	Не менее 1,05		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					этажных жилых зданий «О», «С»					
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0						
3.8	Лифты									
	Лифт пассажирский I	1	1	1						
					Ширина кабины «К»	м	1,1	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
					Глубина кабины «К»	м	2,1	Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема «К»	м	0,9	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны			0	0	0				
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0						
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны	0	0	0						
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Места для парковки автомобилей инвалидов	0	1	1		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

Заполнил Анкету:

телефон
(812) 457-09-76

Согласовано:

телефон
(812) 457-15-81

Заместитель заведующего по АХР

Должность

Заведующий

Должность руководителя обследованного объекта

Яковлева И.М.

ФИО

Смирнова Г.В.

ФИО

(подпись)

(подпись)

«29» 12 2018г.

«29» 12 2018г.

В Документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листа(ов)

Заведующий
Государственным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 78
Красносельского района
Санкт-Петербурга «Жемчужинка»

 Г.В. Смирнова

«29» 12 2018 г.

